



181412341275  
有效期至:2024年10月21日

# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 1 页

项目名称: 93 个日处理能力 50 吨及以上的所有农村生活污水处理设施

委托单位: 赣州市瑞金生态环境局

地 址: 瑞金市象湖镇行政小区瑞兴西路

测试类别: 生活污水

测试周期: 2021 年 04 月 20 日~05 月 26 日

江西华检检测技术有限公司



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 2 页

报告说明:

1. 本报告无本公司检验检测专用章或无“骑缝章”无效。
2. 本报告无授权签字人签名无效, 涂改、增删无效。
3. 未经本公司书面批准, 不得复制 (全文复制除外) 本报告或说明。不得用于广告、商品宣传等商业行为。
4. 如对本报告有异议, 请在收到报告 7 天之内与本公司联系。逾期不受理。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期不再做留样。
6. 本报告检测结果仅适用于采样/送检样品。检测结果只代表委托单编号 E21040067-05 样品采集/检测时污染物排放状况。
7. 未经本公司许可, 本报告不得用于诉讼或仲裁, 本公司保留对本报告的最终解释权。

地 址: 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路 1167 号附 61 号

邮 编: 330200

电 话: 0791-85166698

传 真: 0791-85166698

邮 箱: sit@sit-cert.cn



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: [www.sit-cert.cn](http://www.sit-cert.cn)



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 3 页

## 一、检测概况

项目名称: 93 个日处理能力 50 吨及以上的所有农村生活污水处理设施  
委托单位: 赣州市瑞金生态环境局  
委托单位地址: 瑞金市象湖镇行政小区瑞兴西路  
检测类型: 委托检测 样品来源: 现场采样  
采样人员: 陈磊、康惠平、陈泰森、曾湧涛、易造成

## 二、检测结果

1. 样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 29 日
采样点位	泽覃乡明星村铁炉下小组 (E116.02646°, N25.85883°)	泽覃乡陶林村马脑再小组 (E116.08966°, N25.82253°)	泽覃乡五龙村邓屋小组 (E116.1046°, N25.5116°)	泽覃乡石水村 1#直街小组 (E115.994748°, N25.800669°)
样品编号	E21040067-05W01	E21040067-05W02	E21040067-05W03	E21040067-05W04
样品性状	无色、无味、微浊	无色、无味、微浊	无色、无味、澄清	微绿、无味、微浊
检测项目	结果			
水温 (°C)	11.7	12.4	18.7	14.5
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	34	7	19	23
氨氮 (mg/L)	1.53	0.084	0.045	0.390
总磷 (mg/L)	0.26	0.01L	0.29	0.06
备注: “L” 表示检测结果小于检出限。				



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 4 页

2.样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日
采样点位	日东乡赣源村曾屋小组 (E116.2773°, N25.97206°)	日东乡湖陂村湾子桥小组 (E116.033876°, N25.876395°)	日东乡沿冈村 1#街尾 (E116.2875°, N26.01564°)	日东乡沿冈村 2#下半田 (E116.27043°, N26.02298°)
样品编号	E21040067-05W05	E21040067-05W06	E21040067-05W07	E21040067-05W08
样品性状	黄色、无味、浑浊	淡黄、无味、微浊	淡黄、微臭、微浊	淡黄、无味、微浊
检测项目	结果			
水温 (°C)	12.9	13.5	12.7	13.1
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	14	9	10	405
氨氮 (mg/L)	0.107	0.056	0.073	12.4
总磷 (mg/L)	0.06	0.05	0.03	1.40

3.样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日
采样点位	日东乡龙井村中心布小组 (E116.25672°, N26.02862°)	日东乡炉坑村 1#炉心小组 (E116.253652°, N26.029908°)	日东乡炉坑村 2#晒禾岗 (E116.26165°, N26.03266°)	日东乡日东村石人背小组 (E116.27169°, N25.98307°)
样品编号	E21040067-05W09	E21040067-05W10	E21040067-05W11	E21040067-05W12
样品性状	黄色、无味、浑浊	淡黄、无味、微浊	淡黄、微臭、微浊	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温 (°C)	14.2	13.9	14.2	13.8
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	31	30	26	4L
氨氮 (mg/L)	1.27	0.989	1.34	0.050
总磷 (mg/L)	0.16	0.18	0.14	0.04
备注: “L” 表示检测结果小于检出限。				



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 5 页

## 4. 样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日
采样点位	日东乡陈埭村杨屋小组 (E116.2429°, N25.94806°)	拔英乡大富村大富足 1#2# (E1115.97107°, N25.65144°)	拔英乡大富村大富足 1#2#	拔英乡新迳村上屋 (E115.929075°, N25.656353°)
样品编号	E21040067-05W13	E21040067-05W14-01	E21040067-05W14-02	E21040067-05W15
样品性状	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	淡黄、无味、微浊
检测项目	结果			
水温 (°C)	12.9	19.8	20.1	19.1
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	5	14	17	26
氨氮 (mg/L)	0.067	0.045	0.050	0.096
总磷 (mg/L)	0.19	0.01	0.14	0.64

## 5. 样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 24 日	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 27 日
采样点位	大柏地乡大柏地村大柏圩 (E116.06045°, N26.10998°)	黄柏乡瑞律村四十二排 (E116.015785°, N25.931308°)	黄柏乡龙湖村蛤蟆小组 (E116.236°, N25.5631°)	黄柏乡鲍坊村 1#鲍坊小组 (E116.0252151°, N25.57176611°)
样品编号	E21040067-05W16	E21040067-05W17	E21040067-05W18	E21040067-05W19
样品性状	无色、无味、澄清	淡黄、无味、微浊	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温 (°C)	19.8	18.1	17.2	18.4
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	12	11	12	21
氨氮 (mg/L)	0.039	0.079	0.214	0.463
总磷 (mg/L)	0.05	0.01L	0.35	0.01L
备注:	“L” 表示检测结果小于检出限。			





# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 6 页

6.样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 24 日	2021 年 04 月 27 日
采样点位	黄柏乡鲍坊村 2#下坑小组 (E116.0303255°, N25.57176611°)	黄柏乡上墩村白马小组 (E116.0109233°, N25.59215421°)	黄柏乡柏村村黄柏圩 (E116.01266°, N25.95077°)	黄柏乡向阳村坳背 1 小组 (E116.0336396°, N25.9788289°)
样品编号	E21040067-05W20	E21040067-05W21	E21040067-05W22	E21040067-05W23
样品性状	无色、无味、微浊	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	淡黄、无味、微浊
检测项目	结果			
水温 (°C)	17.2	17.1	20.1	18.4
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	19	18	14	15
氨氮 (mg/L)	0.107	0.441	0.062	0.135
总磷 (mg/L)	0.01L	0.06	0.09	0.20
备注: "L" 表示检测结果小于检出限。				

7.样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 27 日	2021 年 05 月 06 日	2021 年 04 月 23 日
采样点位	黄柏乡瑞兰村兰田 (E116.03479°, N25.939564°)	黄柏乡太坊村上太坊小组 (E116.0379248°, N25.9644806°)	丁陂乡丁陂村丁陂圩 (E115.85485°, N26.10998°)	沙洲坝镇官山村新塘脑小组 (E115.5954°, N25.53406°)
样品编号	E21040067-05W24	E21040067-05W25	E21040067-05W26	E21040067-05W27
样品性状	无色、无味、澄清	淡黄、无味、微浊	淡黄、无味、微浊	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温 (°C)	16.4	16.8	20.8	20.2
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	40	34	13	55
氨氮 (mg/L)	0.124	0.194	0.243	0.859
总磷 (mg/L)	0.08	0.60	0.43	0.22



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 7 页

8.样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 26 日
采样点位	沙洲坝镇沙洲坝村 新茶厅小组 (E115.99855°, N25.88471°)	沙洲坝镇七堡村蓝 屋小组 (E115.965244°, N25.927391°)	沙洲坝镇清水村乌 石下小组 (E115.989755°, N25.938654°)	沙洲坝镇洁源村上 新屋小组 (E115.973232°, N25.909374°)
样品编号	E21040067-05W28	E21040067-05W29	E21040067-05W30	E21040067-05W31
样品性状	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	淡黄、无味、微浊	淡黄、无味、微浊
检测项目	结果			
水温 (°C)	19.8	13.4	17.8	16.7
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	20	16	27	22
氨氮 (mg/L)	0.039	0.073	0.932	3.76
总磷 (mg/L)	0.14	0.03	0.35	0.09

9.样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日
采样点位	冈面乡冈面村冈面 圩小组 (E115.86593°, N26.09071°)	冈面乡店背村店背 小组 (E115.793597°, N26.062502°)	九堡镇松燕村下坊 小组 (E115.541°, N25.5626°)	九堡镇坝溪村下屋 小组 (E115.541°, N25.5626°)
样品编号	E21040067-05W32	E21040067-05W33	E21040067-05W34	E21040067-05W35
样品性状	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温 (°C)	17.3	16.7	18.7	19.4
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	25	4L	7	8
氨氮 (mg/L)	5.88	0.339	0.311	0.045
总磷 (mg/L)	6.18	0.07	0.03	0.03
备注: “L” 表示检测结果小于检出限。				



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 8 页

10. 样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	2021 年 05 月 06 日
采样点位	九堡镇山塘村新屋家 (E115.901555°, N25.920918°)	九堡镇黄渡村下沙小组 (E115.8983394°, N25.9238613°)	九堡镇丰塘村新村 (E115.919387°, N25.974704°)	九堡镇沿岗村沿岗脑 (E115.9329592°, N25.9858228°)
样品编号	E21040067-05W36	E21040067-05W37	E21040067-05W38	E21040067-05W39
样品性状	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	无色、无味、微浊	淡黄、无味、微浊
检测项目	结果			
水温 (°C)	19.8	19.5	17.6	21.5
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	24	17	19	20
氨氮 (mg/L)	0.050	0.045	0.039	49.5
总磷 (mg/L)	0.10	0.34	0.59	7.68

11. 样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日
采样点位	九堡镇石角村石罗角小组 (E115.9338047°, N25.9930221°)	九堡镇珠斗村下大屋 (E115.9044038°, N25.9551519°)	九堡镇官仓村官仓街小组 (E115.936548°, N26.006375°)	九堡镇清溪村坝里小组 (E115.9245433°, N25.9754033°)
样品编号	E21040067-05W40	E21040067-05W41	E21040067-05W42	E21040067-05W43
样品性状	淡黄、无味、微浊	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温 (°C)	17.4	18.6	17.4	19.8
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	21	17	23	17
氨氮 (mg/L)	0.050	0.045	0.079	4.84
总磷 (mg/L)	0.51	0.33	0.49	0.71



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn





# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 9 页

## 12.样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日
采样点位	瑞林镇下坝村祠堂下小组 (E115.755428°, N26.132687°)	瑞林镇下坝村 2#祠堂下小组 (E115.75555°, N26.129618°)	瑞林镇大坪村瑞林圩 (E115.5057°, N26.1032°)	瑞林镇保卫村大垌下小组 (E115.5057°, N26.1032°)
样品编号	E21040067-05W44	E21040067-05W45	E21040067-05W46	E21040067-05W47
样品性状	微黄、微臭、微浊	微黄、微臭、微浊	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温 (°C)	25.6	26.0	14.3	14.6
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	16	21	5	6
氨氮 (mg/L)	0.124	0.050	0.045	2.78
总磷 (mg/L)	0.02	0.01	0.04	0.66

## 13.样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日
采样点位	瑞林镇瑞红村廖村上小组 (E115.5057°, N26.1042°)	万田乡万田村 1#万田圩 (E115.718338°, N25.941253°)	云石山乡云石山村云圩小组 (E115.5143°, N25.5148°)	云石山乡梅坑村梅岗圩 (E115.5143°, N25.5148°)
样品编号	E21040067-05W48	E21040067-05W49	E21040067-05W50	E21040067-05W51
样品性状	无色、无味、澄清	淡黄、无味、微浊	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温 (°C)	14.2	19.7	18.7	19.7
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	5	17	14	19
氨氮 (mg/L)	0.209	0.039	0.045	0.039
总磷 (mg/L)	0.07	0.07	0.12	0.35



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 10 页

## 14. 样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 22 日
采样点位	云石山乡超田村 2# 崇上小组 (E115.9378222°, N25.8645898°)	云石山乡田心村田心圩 (E115.88773°, N25.8445899°)	云石山乡回龙村大坝 (E115.870467°, N25.878004°)	云石山乡石背村新店背组 (E115.838736°, N25.825896°)
样品编号	E21040067-05W52	E21040067-05W53	E21040067-05W54	E21040067-05W55
样品性状	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	淡黄、无味、微浊
检测项目	结果			
水温 (°C)	19.4	19.8	19.4	18.7
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	47	27	39	24
氨氮 (mg/L)	8.77	0.107	0.333	0.044
总磷 (mg/L)	12.0	0.93	0.05	3.73

## 15. 样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 27 日
采样点位	谢坊镇鑫龙村谢坊圩 (E115.528°, N25.4228°)	谢坊镇花石村黄沙 (E115.852278°, N25.649738°)	谢坊镇谢坊村垵脑 (E115.883478°, N25.693257°)
样品编号	E21040067-05W56	E21040067-05W57	E21040067-05W58
样品性状	淡黄、无味、微浊	微黄、微臭、微浊	淡黄、无味、微浊
检测项目	结果		
水温 (°C)	20.2	26.2	17.5
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	35	38	31
氨氮 (mg/L)	0.045	0.840	0.050
总磷 (mg/L)	0.04	0.06	4.93



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 11 页

16.样品类别: 生活污水

采样日期	2021年04月28日	2021年04月23日	2021年04月28日	2021年04月28日
采样点位	武阳镇武阳村丰下小组 (E115.929382°, N25.777813°)	武阳镇陈布村陈布小组 (E115.9222165°, N25.7624531°)	武阳镇凌田村石下坝(E115.9113769°, N25.7651208°)	叶坪乡田背村禾坪脑小组 (E116.138989°, N25.935312°)
样品编号	E21040067-05W60	E21040067-05W61	E21040067-05W62	E21040067-05W63
样品性状	淡黄、无味、微浊	淡黄、无味、微浊	无色、无味、澄清	淡黄、无味、微浊
检测项目	结果			
水温(°C)	13.1	19.3	12.9	13.4
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	12	19	49	11
氨氮(mg/L)	0.033	0.232	0.033	0.118
总磷(mg/L)	0.32	0.19	0.01L	0.01L
备注: "L"表示检测结果小于检出限。				

17.样品类别: 生活污水

采样日期	2021年04月28日	2021年04月28日	2021年04月28日	2021年04月28日
采样点位	叶坪乡合龙村大屋家小组(E116.833°, N25.94045°)	叶坪乡田坞村1#大田尾小组 (E116.039036°, N25.921418°)	叶坪乡田坞村2#营头嘴小组 (E116.02141°, N25.55156°)	叶坪乡洋溪村赤坑小组(E116.341°, N25.545°)
样品编号	E21040067-05W64	E21040067-05W65	E21040067-05W66	E21040067-05W67
样品性状	淡黄、无味、微浊	淡黄、无味、微浊	淡黄、无味、微浊	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温(°C)	12.1	11.9	12.4	13.1
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	9	16	13	9
氨氮(mg/L)	0.033	0.288	0.180	0.316
总磷(mg/L)	0.01L	0.06	0.02	0.03



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 12 页

18.样品类别: 生活污水

采样日期	2021年04月24日	2021年04月24日	2021年04月24日	2021年04月24日
采样点位	叶坪乡叶坪村2#下坡坞(蔬菜基地)	叶坪乡山岐村1#坝子小组 (E116.46241°, N25.922878°)	叶坪乡山岐村2#岭脑小组 (E116.46241°, N25.922878°)	叶坪乡山岐村3#下屋小组 (E116.46241°, N25.922878°)
样品编号	E21040067-05W68	E21040067-05W69	E21040067-05W70	E21040067-05W71
样品性状	淡黄、无味、微浊	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温(°C)	20.1	20.7	19.7	20.4
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	22	11	11	14
氨氮(mg/L)	1.58	0.039	0.039	0.050
总磷(mg/L)	0.29	0.06	0.04	0.03

19.样品类别: 生活污水

采样日期	2021年04月24日	2021年04月24日	2021年04月28日	2021年04月28日
采样点位	叶坪乡山岐村4#胜潭小组 (E116.46241°, N25.922878°)	叶坪乡山岐村5#红星小组 (E116.10743°, N25.92492°)	叶坪乡脚陂村1#上吴坊小组 (E116.127037°, N25.931863°)	叶坪乡脚陂村2#脚陂小组 (E116.1293726°, N25.9338095°)
样品编号	E21040067-05W72	E21040067-05W73	E21040067-05W74	E21040067-05W75
样品性状	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清	淡黄、微臭、微浊
检测项目	结果			
水温(°C)	19.4	20.5	12.7	10.9
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	13	23	24	22
氨氮(mg/L)	0.039	0.463	0.367	6.08
总磷(mg/L)	0.03	0.03	0.10	0.61



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 13 页

20.样品类别: 生活污水

采样日期	2021年04月28日	2021年04月26日	2021年04月26日	2021年04月20日
采样点位	叶坪乡谢排村对面排小组 (E116.082872°, N25.935496°)	叶坪乡石园村岗向小组 (E116.127043°, N25.907263°)	叶坪乡仰山村堪下小组 (E116.1048°, N25.86575°)	叶坪乡黄沙村1#大坪小组 (E116.1533°, N25.8858°)
样品编号	E21040067-05W76	E21040067-05W77	E21040067-05W78	E21040067-05W79
样品性状	无色、无味、澄清	淡黄、无味、微浊	淡黄、无味、微浊	微绿、无味、微浊
检测项目	结果			
水温 (°C)	12.1	16.2	16.4	13.7
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	15	39	18	8
氨氮 (mg/L)	0.203	0.231	0.325	0.122
总磷 (mg/L)	0.04	0.02	0.03	0.03

21.样品类别: 生活污水

采样日期	2021年04月28日	2021年04月28日	2021年04月24日	2021年04月24日
采样点位	叶坪乡朱坊村朱坊小组 (E116.339144°, N25.559773°)	叶坪乡禾仓村下屋小组 (E116.528318°, N25.5673348°)	叶坪乡云集村1#2#云集圩 (E116.08567°, N25.92021°)	叶坪乡云集村3#东头岭小组 (E116.10249°, N25.92114°)
样品编号	E21040067-05W80	E21040067-05W81	E21040067-05W82	E21040067-05W83
样品性状	淡黄、微臭、微浊	淡黄、微臭、微浊	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温 (°C)	13.7	14.1	19.8	19.2
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	20	30	8	24
氨氮 (mg/L)	1.88	0.517	0.039	0.107
总磷 (mg/L)	0.17	0.13	0.03	0.31



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 14 页

22.样品类别: 生活污水

采样日期	2021年04月24日	2021年04月21日	2021年04月21日	2021年04月21日
采样点位	叶坪乡云集村4#新屋家(E116.08215°, N25.91672°)	壬田镇凤岗村1#祠堂下(E116.548°, N25.5842°)	壬田镇凤岗村2#老屋家小组(E116.0549145°, N25.58428121°)	壬田镇洗心村1#猪岗下小组(E116.137034°, N25.979562°)
样品编号	E21040067-05W84	E21040067-05W85	E21040067-05W86	E21040067-05W87
样品性状	淡绿、无味、微浊	淡黄、无味、微浊	淡黄、无味、微浊	淡黄、微臭、微浊
检测项目	结果			
水温(°C)	18.7	17.6	16.4	17.1
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	22	18	25	9
氨氮(mg/L)	0.136	0.045	0.226	0.260
总磷(mg/L)	0.02	0.02	0.18	0.01L
备注: "L"表示检测结果小于检出限。				

23.样品类别: 生活污水

采样日期	2021年04月21日	2021年04月21日	2021年04月21日	2021年04月21日
采样点位	壬田镇大垅村红星岭下小组(E116.14484°, N26.02372°)	壬田镇柏坑村2#竹社塘小组(E116.08488°, N25.59253°)	壬田镇车头村桂竹小组(E116.07379°, N25.99473°)	壬田镇圳头村2#围观下小组(E116.0637811°, N25.57060691°)
样品编号	E21040067-05W88	E21040067-05W89	E21040067-05W90	E21040067-05W91
样品性状	淡黄、无味、微浊	黄色、无味、微浊	淡绿、微臭、微浊	无色、无味、澄清
检测项目	结果			
水温(°C)	16.7	17.9	17.3	16.8
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	28	18	29	31
氨氮(mg/L)	0.186	0.056	0.961	0.118
总磷(mg/L)	0.08	0.06	0.06	0.06



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn



# 检测报告

报告编号: SIT 环字 (2105) 2610 号

共 15 页 第 15 页

24.样品类别: 生活污水

采样日期	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 21 日
采样点位	壬田镇中潭村新邹屋小组 (E116.46241°, N25.922878°)	壬田镇下街村下街圩 (E116.12123°, N25.98251°)
样品编号	E21040067-05W92	E21040067-05W93
样品性状	无色、无味、澄清	无色、无味、澄清
检测项目	结果	
水温 (°C)	17.5	17.4
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	22	15
氨氮 (mg/L)	0.509	0.585
总磷 (mg/L)	0.04	0.45

### 三、检测项目、方法、设备、检出限

检测项目	检测方法	主要检测设备	检出限
水温	GB/T 13195-1991《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》	AJS036-11 -5℃~40℃ 表层水温计	/
COD <sub>Cr</sub>	HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	BJS101-1 50mL 滴定管 (棕)	4mg/L
氨氮	HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	BJS005-2 T6 新世纪 紫外可见光分光光度计	0.025mg/L
总磷	GB/T 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》	BJS005-1 723N 可见光分光光度计	0.01mg/L

编制: 陈苗

审核: 周瑞

签发: 邹细霞 (授权签字人) 签发日期:

签名: 陈苗

签名: 周瑞

签名: 邹细霞

2021.05.26

\*\*\*报告结束\*\*\*



Jiangxi Sino-Inspection Testing Technology Co., Ltd.

Complaints Hotline: 0791-85166697 Hotline: 0791-85166698 Http: www.sit-cert.cn